Sicherheitsnachweis Elektroinstallationen (SiNa)

gemäss Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV, SR 734.27)

Pro Zählerstromkreis ein SiNa Nr. 05092021- 1 Seite 1 von 1

VSEI USIE

Eigentümer der Installation Tel.: 079 543 03 53

Name 1 Herr
Name 2 Hanspeter Balmer
Strasse, Nr. Bühlackerweg 27
PLZ, Ort 8405 Winterthur

Verwaltung Tel.:

Name 1
Name 2
Strasse, Nr.
PLZ, Ort

electrosuisse

Elektro-Installateur Bew.- Nr. I -

Firma
PL
Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Tel Nr.

VSE AES

Unabhängiges Kontrollorgan Bew.- Nr. K -02177-2

Name 1 Elektro
Name 2 Peter Anliker
Strasse, Nr. Dübendorfstrasse 312
PLZ, Ort 8051 Zürich
Tel. Nr. 044 / 321 34 62

Ort der Installation

Strasse, Nr. Bühlackerweg 27
PLZ, Ort 8405 Winterthur

Gebäudeart MFH Eigentumswohnung
Meld.-Nr.
Inst.-Anzeige Nr. / vom:

Durchgeführte Kontrollen

- ☐ Schlusskontrolle SK
- ☐ Abnahmekontrolle AK
- ☐ Periodische Kontrolle PK
- ☒ PK infolge Handänderung
- ☐ PK vorgezogen

Kontrollperiode

- ☐ 1 Jahr
- ☐ 5 Jahre
- ☐ 5 Jahre (Nullung Sch III)
- ☐ 10 Jahre
- ☒ 20 Jahre

Kontrollumfang

- ☒ Ab Bezügerüberstromunterbrecher

Datum SK:

Datum PK: 02.09.2021

Technische Angaben Schutz-System: ☒ TN-S ☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ Nullung Sch III

Anschlussüberstromunterbrecher I_N 63 A Spannung: 3 x 396/228 V

Anlage / Stromkreis:		Überstrom-Schutzorgan am Anschlusspunkt der Installation		$I_{K\ Anfang}$ L-PE [A]	$I_{K\ Ende}$ L-PE [A]	R_{ISO} [MΩ]
Zähler Nr.	Stromkunde / Nutzung:	Art, Charakteristik	I_N [A]			
Stadtwerk 2182429	Hanspeter Balmer / 2. OGL	D II	25	867	749	2.02

Die Unterzeichneten bestätigen, dass die Installationen gemäss NIV (insb. Art. 3 und 4) und den gültigen Normen geprüft wurden und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Dieses Dokument bildet den Sicherheitsnachweis für die erwähnten elektrischen Installationen im Sinne der NIV und ist vom Eigentümer aufzubewahren. Wer vorgeschriebene Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen Mängeln dem Eigentümer übergibt, macht sich strafbar (NIV Art. 42 c).

Unterschriften Elektro-Installateur

Elektrokontrolleur: _____ Name Vorname (Blockschrift)
Bewilligungs-Inhaber: _____ Name Vorname (Blockschrift)
Datum:

Unterschriften unabhängiges Kontrollorgan

Elektrokontrolleur: Anliker Peter (Name Vorname (Blockschrift))
Bewilligungs-Inhaber: Anliker Peter (Name Vorname (Blockschrift))
Datum: 05.09.2021

Beilagen:
- ☐ Mess- + Prüfprotokoll (Schlussprotokoll)
- ☒ Protokoll der PK
- ☐ _____

☐ Plomben wurden entfernt

Verteiler:
- ☒ SiNa an Eigentümer + Verwaltung
- ☐ SiNa an Netzbetreiberin / Inspektorat

Netzbetreiberin / Inspektorat

Stichproben ☐ Ja ☐ Nein

☐ Keine Mängel festgestellt
☐ Mängelbericht erstellt
☐ Anlage plombiert

Datum, Visum

Eingang am _____

Eine Kopie dieses Dokuments ist so schnell wie möglich der Netzbetreiberin

Elektro Peter Anliker

Stark- und Schwachstrominstallationen
Unabhängige Kontrollen
Dübendorfstrasse 312 8051 Zürich
Steig 2 8416 Flaach
Tel.: 044 321 34 62 elektro-anliker@bluewin.ch

MESSPROTOKOLL

Objekt	MFH Bühlackerweg 27 8405 Winterthur 2. OGL	Datum:	05.09.2021
		Datum der PK:	02.09.2021
Tel.	079 543 03 53 052 243 03 53	Asbestverdacht:	☐ Ja ☒ Nein
Eigentümer	Herr Hanspeter Balmer 8405 Winterthur	Geprüft:	☒ Sichtkontrolle ☒ Drehfeld ☒ Berührungsschutz ☒ Auslöszeiten
VNB	Stadtwerk Winterthur	Kontrollart:	☐ SK ☐ PK ☐ AK ☒ PK infolge Handänderung ☐ PK vorgezogen
Projektleitung Telefon direkt eMail	Walter Bosshard 052 267 60 81 walter-bosshard1@win.ch		
Zählernummer	2182429	Kontrollperiode:	☐ 1 Jahr ☐ 5 Jahre ☐ 5 Jahre aufgrund Nullung Sch III ☐ 10 Jahre ☒ 20 Jahre

Messdaten Bühlackerweg 27 8405 Winterthur

Objekt / Gruppe / Bemerkung		ÜU / RCD		IK (A)		RISO/RLOW		FI (RCD)		
		Art	Grösse	max.	min.	MΩ	≤ 1 Ω	IΔN (mA)	Δt (ms)	ΔI (mA)
2182429 Hanspeter Balmer	2. OGL									
Bezügerüberstromunterbrecher	3LN	D II	25	867	749	2.02				
Schlafzimmer	LN	RCBO	C13	749		761	✓	30	12.0	20.5
Kinderzimmer + Bad	LN	RCBO	C13	749		237	✓	30	23.9	22.5
Küche + Wohnen	LN	RCBO	C13	749		2.02	✓	30	9.9	20.5
KH	3LN	LSC	C 16	749		>999	✓			
BO	3LN	LSC	13	749		>999	✓			
Ofen Rational	3LN	LSC	13	749		38.4	✓			
Bastelraum	LN	LSC	13	749		>999	✓			
Garage	LN	RCBO	C16	749		>999	✓	30	9.0	22.5